



T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ANALİZ/DEĞERLENDİRME RAPORU



Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü 77100 Yalova
Tel: (0226) 811 26 58 Faks: (0226) 811 26 55 E-Posta: polimermuhendisligi@yalova.edu.tr

Rapor No : 55	Firma Adı : Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.
Rapor Tarihi : 14.03.2013	Numunenin Geliş Tarihi : 04.03.2013
Referans : DIN 4102-1	Numune Adı : Kalde MUTE Mineral Takviyeli PP 3 Katmanlı Boru Numuneleri (V ve T Kodlu Numuneler)

ANALİZ SONUÇLARI

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. firması tarafından Bölümümüze gönderilen Kalde MUTE Mineral Takviyeli PP 3 Katmanlı Boru (V ve T Kodlu) numunelerinin analizi DIN 4102-1 standardına göre yapılarak analiz sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

- V Kodlu Boru numunesi DIN 4102-1 standardına göre denendiğinde yanma davranışının B2 (Orta Derecede Yanabilen, Moderately Flammable) sınıfına girdiği saptanmıştır.
- T Kodlu Boru numunesi DIN 4102-1 standardına göre denendiğinde yanma davranışının B2 (Orta Derecede Yanabilen, Moderately Flammable) sınıfına girdiği saptanmıştır.

ANALİZİ YAPANLAR : Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. E.Hilal MERT

BÖLÜM BAŞKANI : Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

