



T.C.  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
ANALİZ/DEĞERLENDİRME RAPORU



Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü 77100 Yalova  
Tel: (0226) 811 26 58 Faks: (0226) 811 26 55 E-Posta: [polimermuhendisligi@valova.edu.tr](mailto:polimermuhendisligi@valova.edu.tr)

Rapor No : 53	Firma Adı : Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.
Rapor Tarihi : 14.03.2013	Numunenin Geliş Tarihi : 04.03.2013
Referans : DIN 4102-1	Numune Adı : Kalde MUTE GF-FO-PP (5 Katmanlı) Katmanlı Boru Numunesi

### ANALİZ SONUÇLARI

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. firması tarafından Bölümümüze gönderilen Kalde MUTE GF-FO-PP (5 Katmanlı) Katmanlı Boru numunesinin analizi DIN 4102-1 standardına göre yapılarak analiz sonucu aşağıda belirtilmiştir

Kalde MUTE GF-FO-PP (5 Katmanlı) Katmanlı Boru numunesi DIN 4102-1 standardına göre denendiğinde yanma davranışının B1 (Kolay Yanmayan, Not Easily Flammable) sınıfına girdiği saptanmıştır.

ANALİZİ YAPANLAR : Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. E.Hilal MERT

BÖLÜM BAŞKANI : Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

